

Zertifikat
Nr. **IFA 2504028**
vom 10.03.2025

DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) Birco GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden

Produktbezeichnung: **Gitterroste aus Stahl, verzinkt**

Typ: BIRCO Gitterroste aus Stahl, verzinkt MW 30/10, flache Oberfläche
Artikelnummer: 5210941fr, 5210931fr, 5210631fr, 5210531fr,
521194fr, 521193fr, 521163fr, 521153fr, 25210551f, 25210651f,
25211551f, 25211651f, 25212532f, 25212632f, 2521255f, 2521265f

Prüfgrundlage: Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft nach DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Zugehöriger Prüfbericht: Nr. 2025 20818/3210 vom 10.03.2025
- IFA Sankt Augustin

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge
der Bewertungsgruppe R10/V10 gefordert werden.

Bemerkungen:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf
die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum
zu verwenden.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat 2104147 vom 13.11.2023.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig
bis: **09.03.2030**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle


Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer

DGUV Test Zeichen

