

Zertifikat
Nr. IFA 2604061
vom 24.04.2026

DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) Birco GmbH
Herrenpfadel 142
76532 Baden-Baden

Produktbezeichnung: **Bodenabdeckungen aus Gusseisen**

Typ: BIRCO NW 320/420/520
Hexagon-Gussabdeckung Klasse E 600
Zeichnungsnummern: 23689, 23690, 23691

Prüfgrundlage: DIN EN 16165:2023-02 Anhang B
Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung
durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene

ASR A1.5; Technische Regeln für Arbeitsstätten -
Fußböden; Ausgabe: März 2022

DIN 51130:2023-03 - Prüfung von Fußböden -
Bestimmung des Verdrängungsraums

Zugehöriger Prüfbericht: Nr. 2026 21039/3210 vom 24.04.2026
- IFA Sankt Augustin

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeits-
bereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der
Bewertungsgruppe R10/V10 gefordert werden.

Bemerkungen:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf die
Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum
zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig
bis: **23.04.2031**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle


Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer

DGUV Test Zeichen

