

Zertifikat
Nr. **IFA 2204056**
vom 06.12.2024

DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) Birco GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden

Produktbezeichnung: **Gussrost**

Typ: Doppelsteg-Gussabdeckung, Artikel-Nr. 520475
und baugleiche Artikel gemäß Anlage zum DGUV Test-Zertifikat

Prüfgrundlage: DIN EN 16165:2021-12 Anhang B;
Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden
– Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene

ASR A1.5/1,2; Technische Regeln für Arbeitsstätten - Fußböden -
Ausgabe Februar 2013


E DIN 51133:2021-12;
Prüfung von Fußböden - Bestimmung des Verdrängungsraums

Zugehöriger Prüfbericht: Nr. 2022 21905/3210 vom 23.06.2022 - IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeits-
bereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der
Bewertungsgruppe R11/V10 gefordert werden.
Bemerkungen:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem
Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung
und Verdrängungsraum zu verwenden.
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat mit der selben Nummer vom
23.06.2022.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig
bis: **22.06.2027**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle


Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer

DGUV Test Zeichen

